

PRÜFUNGSBERICHT

Prüfauftrag:	Zugprüfung an der Wassersperre B15
Prüfmaterial:	Wassersperre B15 mit Ankerstab UNI15
Versuchsdurchführung:	Die Wassersperren B15 wurde mit einer passenden Gewindestange (UNI 15) verschraubt und in die Prüfmaschine eingespannt.
Versuchsergebnisse:	Versuch 1 ----- 200 kN Versuch 2 ----- 206 kN Versuch 3 ----- 208 kN

Qualitätssicherung
Werksachverständiger

Anlage 1: Kraftverlängerungsdiagramm

Anlage 2: Photos

Franz-Josef Schrooten

MFL SYSTEME
PRÜF UND MESS
Kraft-Verlängerungs-Diagramm zur UHP und ZHP 35

Datum: 27.11.01

Nr.: I.

Versuchart: gerader Zug

Materie:

Überschall: Wasserpaare ZHP 35

Messlage: mit ZHP 35s 150

Maximalwert:

Bruchzeit:

Qualitätssicherung

Dehnung:
H. Schott



